



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011  
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011  
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@ugramail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленинградская, 33, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628187  
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

г. Нягань

(место составления акта)

« 26 » февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 30

Здание детского сада, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, дом 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) полковника внутренней службы Чакирян Х.А. № 30 от 29 января 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

с «09» февраля 2021 года по «26» февраля 2021 года

Продолжительность: 3 рабочих дня/ 4 часа

«09» февраля 2021 года с 12:00 по 14:00

«24» февраля 2021 года с 11:00 по 12:00

«26» февраля 2021 года с 10:00 по 11:00

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки): 01.02.2021 г., заведующий МБОУ «ДСОВ «Солнышко» Давыдова Елена Вениаминовна (вх. №11 от 01.02.2021 г.)/ \_\_\_\_\_ /

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Чупин Павел Юрьевич, инженер ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБОУ «ДСОВ «Солнышко» Давыдова Елена Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено, что здание, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, дом 14, в настоящий момент не эксплуатируется.

На основании договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды) от 08.02.2021 г. №7/21 комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района предоставляет МБОУ «ДСОВ «Солнышко» в пользование здание, расположенное по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Пионерская, д.11А, осуществляется переезд.


На основании письма председателя комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района №03-Исх/199/21 от 25.02.2021 г. данное здание будет отключено от всех жилищно-коммунальных услуг, изъято из оперативного управления, поставлено на учет в казну муниципального образования Октябрьский район, списано, снесено и снято с кадастрового учета

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


**не выявлено**


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

1. Распоряжение начальника ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) полковника внутренней службы Чакирян Х.А. № 30 от 29 января 2021 года «О проведении плановой выездной проверки»;
2. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды) №7/21 от 08.02.2021 г.;
3. Запрос №ИВ-228-3484 от 24.02.2021 г.;
4. Письмо №03-Исх-199/21 от 25.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Чупин Павел Юрьевич, инженер отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Соборова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021 г. [подпись]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору