

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО»  
(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»)**

628100, ул.Пионерская, д. 11 А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра  
Тел/факс: (34678) 2-11-82, e-mail: sol-ds@oktregion.ru

**ПРИКАЗ**

«01» августа 2023 года  
пгт. Октябрьское

№ 0108-08 - од


**О порядке обесточивания электрооборудования в случае  
возгорания и по окончании рабочего дня**

В целях обеспечения пожарной безопасности Муниципального образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко», а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с п. 32 раздела I «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Заместитель заведующего по АХД Постникова Н.Д назначается ответственным за организацию отключения электроэнергии в случае пожара. Отключение производится главным рубильником, расположенным в электрощитовой (ЭЩ).
2. Сотрудники МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» по окончании рабочего дня обязаны:
  - обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
  - перед уходом должны осмотреть помещения, отключить освещение и электроприборы (кроме указанных выше), закрыть двери и окна.
3. Ознакомить всех сотрудников организации под роспись с содержанием настоящего приказа, специалисту по управлению документацией в организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»



Е.В. Давыдова

С приказом ознакомлена

Лесов- Постникова Н.Д 01.08.23